

КРЪГОВЕ И МОЩНОСТИ

| №    | пом.    | P     | P     |
|------|---------|-------|-------|
| х.1  | коридор | 1     | 1     |
| х.2  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.3  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.4  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.5  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.6  | офис    | 3.5   | 3.5   |
| х.7  | офис    | 3.5   | 3.5   |
| др   | таван   | 3     | 3     |
| х.13 | стая    | 3.5   | 24.5  |
| х.14 | стая    | 3.5   |       |
| х.15 | стая    | 3.5   |       |
| х.16 | стая    | 3.5   |       |
| х.17 | стая    | 3.5   |       |
| х.18 | стая    | 3.5   |       |
| х.19 | стая    | 3.5   |       |
| ет.5 | коef    | 0.6   | 49.5  |
|      | общо    |       | 29.7  |
|      | ЗАПАД   | A     | kW    |
|      | на фаза | 45.00 | 9.90  |
| х.8  | клуб    | 3     | 3     |
| х.9  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.10 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.11 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.12 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| др   | ЛЕД     | 3     | 3     |
| х.20 | стая    | 3.5   | 24.5  |
| х.21 | стая    | 3.5   |       |
| х.22 | стая    | 3.5   |       |
| х.23 | стая    | 3.5   |       |
| х.24 | стая    | 3.5   |       |
| х.25 | стая    | 3.5   |       |
| х.26 | стая    | 3.5   |       |
| ет.5 | коef    | 0.6   | 54.4  |
|      | общо    |       | 32.6  |
|      | ИЗТОК   | A     | kW    |
|      | на фаза | 49.45 | 10.88 |

| №    | пом.    | P     | P     |
|------|---------|-------|-------|
| х.1  | коридор | 1     | 1     |
| х.2  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.3  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.4  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.5  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.6  | офис    | 3.5   | 3.5   |
| х.7  | офис    | 3.5   | 3.5   |
| др   |         |       | 0     |
| х.13 | стая    | 3.5   | 24.5  |
| х.14 | стая    | 3.5   |       |
| х.15 | стая    | 3.5   |       |
| х.16 | стая    | 3.5   |       |
| х.17 | стая    | 3.5   |       |
| х.18 | стая    | 3.5   |       |
| х.19 | стая    | 3.5   |       |
| ет.4 | коef    | 0.6   | 46.5  |
|      | общо    |       | 27.9  |
|      | ЗАПАД   | A     | kW    |
|      | на фаза | 42.27 | 9.30  |
| х.8  | клуб    | 3     | 3     |
| х.9  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.10 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.11 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.12 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| др   |         |       | 0     |
| х.20 | стая    | 3.5   | 24.5  |
| х.21 | стая    | 3.5   |       |
| х.22 | стая    | 3.5   |       |
| х.23 | стая    | 3.5   |       |
| х.24 | стая    | 3.5   |       |
| х.25 | стая    | 3.5   |       |
| х.26 | стая    | 3.5   |       |
| ет.4 | коef    | 0.6   | 50.8  |
|      | общо    |       | 30.48 |
|      | ИЗТОК   | A     | kW    |
|      | на фаза | 46.18 | 10.16 |

| №    | пом.    | P     | P     |
|------|---------|-------|-------|
| х.1  | коридор | 1     | 1     |
| х.2  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.3  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.4  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.5  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.6  | офис    | 3.5   | 3.5   |
| х.7  | офис    | 3.5   | 3.5   |
| др   |         |       | 0     |
| х.13 | стая    | 3.5   | 24.5  |
| х.14 | стая    | 3.5   |       |
| х.15 | стая    | 3.5   |       |
| х.16 | стая    | 3.5   |       |
| х.17 | стая    | 3.5   |       |
| х.18 | стая    | 3.5   |       |
| х.19 | стая    | 3.5   |       |
| ет.3 | коef    | 0.6   | 46.5  |
|      | общо    |       | 27.9  |
|      | ЗАПАД   | A     | kW    |
|      | на фаза | 42.27 | 9.30  |
| х.8  | клуб    | 3     | 3     |
| х.9  | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.10 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.11 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| х.12 | стая    | 3.5   | 3.5   |
| др   |         |       | 0     |
| х.20 | стая    | 3.5   | 24.5  |
| х.21 | стая    | 3.5   |       |
| х.22 | стая    | 3.5   |       |
| х.23 | стая    | 3.5   |       |
| х.24 | стая    | 3.5   |       |
| х.25 | стая    | 3.5   |       |
| х.26 | стая    | 3.5   |       |
| ет.3 | коef    | 0.6   | 50.8  |
|      | общо    |       | 30.48 |
|      | ИЗТОК   | A     | kW    |
|      | на фаза | 46.18 | 10.16 |

| №    | пом.    | P     | P     |
|------|---------|-------|-------|
| х.1  | коридор |       | 0     |
|      |         |       | 0     |
|      |         |       | 0     |
|      |         |       | 0     |
|      |         |       | 0     |
|      |         |       | 0     |
|      |         |       | 0     |
| др   |         |       | 0     |
|      |         |       | 0     |
|      |         |       |       |
|      |         |       |       |
|      |         |       |       |
|      |         |       |       |
|      |         |       |       |
| ет.2 | коef    | 0.6   | 50    |
|      | общо    |       | 30    |
|      | ЗАПАД   | A     | kW    |
|      | на фаза | 45.45 | 10.00 |
| х.8  | клуб    |       | 0     |
| х.9  | стая    |       | 0     |
| х.10 | стая    |       | 0     |
| х.11 | стая    |       | 0     |
| х.12 | стая    |       | 0     |
| др   |         |       | 0     |
| х.20 | стая    |       | 0     |
| х.21 | стая    |       |       |
| х.22 | стая    |       |       |
| х.23 | стая    |       |       |
| х.24 | стая    |       |       |
| х.25 | стая    |       |       |
| х.26 | стая    |       |       |
| ет.2 | коef    | 0.6   | 50    |
|      | общо    |       | 30    |
|      | ИЗТОК   | A     | kW    |
|      | на фаза | 45.45 | 10.00 |

| №    | пом.    | P     | P        |
|------|---------|-------|----------|
| х.1  | коридор |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
| др   |         |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
|      |         |       |          |
|      |         |       |          |
|      |         |       |          |
|      |         |       |          |
|      |         |       |          |
| ет.1 | коef    | 0.8   | 50       |
|      | общо    |       | 40       |
|      | ЗАПАД   | A     | kW       |
|      | на фаза | 60.61 | 13.33    |
|      | зан1    | 4     | 4        |
|      | зан2    | 4     | 4        |
|      | зан3    | 4     | 4        |
|      |         |       | 0        |
|      |         |       | 0        |
| др   |         |       | 0        |
|      | зан4    | 4     | 12       |
|      | зан5    | 4     |          |
|      | зан6    | 4     |          |
|      |         |       |          |
|      |         |       |          |
|      |         |       |          |
| ет.1 | коef    | 0.6   | 37.33333 |
|      | общо    |       | 22.4     |
|      | ИЗТОК   | A     | kW       |
|      | на фаза | 33.94 | 7.47     |

|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| k sr.   | 0.641237 | 242.5 |
| общо    |          | 155.5 |
| ЗАПАД   | A        | kW    |
| на фаза | 235.61   | 51.83 |

|         |        |         |
|---------|--------|---------|
| k sr.   | 0.6    | 243.333 |
| общо    |        | 146     |
| ИЗТОК   | A      | kW      |
| на фаза | 221.21 | 48.67   |

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| общо    |        | 301.5  |
|         | A      | kW     |
| на фаза | 456.82 | 100.50 |