

V	-	Манометър 0-250mbar 1/2" , PN5	1	-	-
IV	-	Манометър 0-6bar 1/2" , PN16	1	-	-
III	-	Магнитвентил нормално затворен за газ с ръчно възстановяване DN50 ,PN16	1	-	-
II	-	Регулатор за газ с с вграден филтър и отсекател по min и max нап. -Q=50m <sup>3</sup> /h; Pвх=0.5bar; Pизх=0.02 bar; DN40, PN16	1	-	-
I	-	Кран сферичен 1 1/4" MF, PN4	1	-	-
ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ					
9		Метален шкаф 1600/300/1000 mm	1	-	укрепен с Lпрофил40/40/3 и с отвори за вент.
8		Фланец DN50, PN16	2	-	к-т с крепеж и уплътнение
7		Метална конструкция за укрепване	1	-	-
6		Фланец DN40, PN16	1	-	к-т с крепеж и уплътнение
5		Фланец с външна резбова връзка 1 1/2" DN40, PN16	1	-	к-т с крепеж и уплътнение
4	БДС 10208-1	Тръба St 48.3x3.6mm, L=0.12m	1		EN 10204-3.1 B
3		Преход DIN 2616-2-K-60.3x4-48.3x4.0-S-D	2		EN 10204-3.1 B
2		Коляно DIN 2605-1-90-3-60.3x4-S-D	2		EN 10204-3.1 B
1		Преход PE-St , 63-2"	1	-	-
Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	Забележка



"ФРИБУЛ" ООД - гр.Варна

www.fribul.com, Т: 052 / 604 603, Ф: 052 / 604 609

Обект: Ремонт на сграда № 23- битов корпус във факултет  
„Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”

Възложител	Национален военен университет „Васил Левски“	
Чертеж	Табло регулаторно отсекателно	
Част	Газоснабдяване	ФАЗА: ТП
Проектант	инж. Янко Янков	
Съгласували		
Архитектура	арх. Ж. Железов	
Конструктивна	инж. К. Кънчев	
ВиК	инж. П. Андонова	
ЕЕ, ОВК	инж. Янко Апостолов	
Ел, ПИС	инж. Н. Андонов	
ПБ	инж. С. Кирчев	
Озеленяване	л. арх. Ж. Георгиева	